

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

وزارة التعليم
Ministry of Education

الرقم : ٤٣٠١١٩٦٣٠٥

التاريخ : ٢٠/١١/١٤٤٣هـ

المشفوعات :

الموضوع: بشأن طلب الشخوص المقدم لاستلام الكابلات

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات المحترم

المملكة العربية السعودية – الخرج – الرمز البريدي ١١٩٤٢ – ص ب ١٥٤٠ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

إشارة الى طلب الشخوص المقدم بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/١٦ لاستلام الكابلات الخارجية بالموقع العام للمدرسة المتوسطة والثانوية نفيدكم بأنه لا يمكن استلام البنود المنفذة لأنها غير مدرجة بجداول الكميات وقد تم توجيهكم سابقا في خطابنا رقم ٤٣٠١١٩٣١٤٧ بتاريخ ٢٠-١١-١٤٤٣هـ (مرفق صورة من الخطاب) وخطابنا رقم ٤٣٠١١٨٧٤٦٧ بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ (مرفق صورة من الخطاب) وخطابنا رقم ٤٣٠١١٧٥٤٩٠ بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ (مرفق صورة من الخطاب) والمبنيين على خطاب سعادة مدير عام المشروعات الإنشائية رقم ٤٠٣٠١٠٨٣٢٢٦ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ (مرفق صورة من الخطاب) والذي يفيد أن يتم موافاتنا بصورة عاجلة بتقديم الحصر الفعلي وجداول الزيادات والوفورات وتقديم أسعار الأعمال الإضافية والأعمال المنفذة وغير مشمولة بجداول الكميات حتى يتسنى لنا الرفع للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية .

ولكم تحياتي ،،،

مدير شؤون المباني


م/فهد بن عايد ال مدرع

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر



الرقم

التاريخ

المشفوعات

نوع المعاملة: معاملة داخلية
رقم المعاملة: ٤٣٠١١٩٣١٤٧
تاريخ المعاملة: ٢٠-١١-١٤٤٣
المرفقات: لا يوجد



إدارة شؤون المباني

الموضوع: بشأن تعميد بند مستحدث لمشروع مجمع النويعمة التعليمي بنات

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات المحترم

المملكة العربية السعودية – الخرج – الرمز البريدي ١١٩٤٢ – ص ب ١٥٤٠ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

إشارة الى خطاب سعادة مدير عام المشروعات الإنشائية رقم ٤٣٠١٠٢٢٩٢٠ بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠١ المبنى على خطاب مدير عام الدراسات والتصاميم رقم ٤٣٠٠٢٤٦٦٠٩ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ بشأن الموافقة على استحداث بند تعديل القاطع الرئيسي للوحة الرئيسية من ١٦٠٠ أمبير الى ١٢٥٠ أمبير عدد (٣) وأفاد سعادته أن السعر المناسب للبند هو ٢٥٠٠٠ ريال لذا:

نأمل الموافقة على تخفيض سعر البند المقدم من قبلكم من (٣٣٢٧٣) ريال الى (٢٥٠٠٠ريال) وموافاتنا بصورة عاجلة بما أفدناكم سابقا في خطابنا برقم ٤٣٠١١٧٥٤٩٠ بتاريخ ١٤٤/١١/١٤ وهو أن يتم تقديم أسعار الأعمال الإضافية والأعمال المنفذة وغير مشمولة بجداول الكميات وتقديم الحصر الفعلي وجداول الزيادات والوفورات حتى يتسنى لنا إكمال الإجراءات النظامية.

ولكم تحياتي ،،،


مدير التعليم

١٤٤٣/١١/١٧

عايض بن مجلي آل مجلي

صورة لملف المشروع

صورة لمدير عام المشروعات الإنشائية بالوزارة



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

وزارة التعليم
Ministry of Education

الرقم : ٤٣٠١١٧٥٤٩٠

التاريخ : ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ

المشفوعات : ــــــــــ

الموضوع: بشأن تقديم الحصروالزيادات والوفرات للأعمال الكهربائية بكامل المشروع

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات المحترم

المملكة العربية السعودية – الخرج – الرمز البريدي ١١٩٤٢ – ص ب ١٥٤٠ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

إشارة الى خطابكم رقم ٤٣/٨٢٢/ص بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٢٩م الوارد برقم ٤٣٠١١٣٧٩١٠ بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢هـ بشأن طلب اتخاذ اللازم نحو صرف المستحقات الخاصة بكابلات الموقع العام التي تم تنفيذها مخالفة للبنود المدرجة بجداول الكميات نفيدكم أنه بناءا على خطاب سعادة مدير عام المشروعات الإنشائية رقم ٤٣٠١٠٨٣٢٢٦ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ وخطاب سعادته رقم ٤٣٠١٠٧٠٦٧٣ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ والذي تم التوجيه فيه على أن يتم حصر كميات المشروع واستحداث بنود الأعمال المنفذة وغير مشمولة بجداول الكميات بالرفع للجنة المختصة واستكمال الإجراءات النظامية لذا:

نأمل منكم سرعة تقديم الحصر الفعلي لكامل بنود الأعمال الكهربائية وجداول الزيادات والوفورات وأسعار بنود الأعمال الإضافية والأعمال المنفذة وغير مشمولة بجداول الكميات حتى يتسنى لنا استكمال الإجراءات النظامية.


ولكم تحياتي ،،،

مدير شؤون المباني

م/فهد بن عايد آل مدرع

صورة لملف المشروع

صورة لمدير عام المشروعات الإنشائية بالوزارة



المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر
إدارة شؤون المباني

وزارة التعليم
Ministry of Education

الرقم: ٤٣٠١١٨٧٤٦٧
التاريخ: ١٤٤٣/١١/١٦هـ
المشفوعات: ....

الموضوع: بشأن طلب الموافقة على توريد الكابلات وفقا لما تم توريده لمدرستي المتوسطة والثانوية

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات المحترم

المملكة العربية السعودية – الخرج – الرمز البريدي ١١٩٤٢ – ص ب ١٥٤٠ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

إشارة الى خطابكم رقم ٤٣/٩١٦/ص بتاريخ ٢٠٢٢٢/٠٦/٠٧م الوارد برقم ٤٣٠١١٦٧٦٢١ بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ بشأن طلب الموافقة على توريد الكابلات وفقا لما تم توريده لمدرستي المتوسطة والثانوية لذا نفيدكم بالآتي:

١- بشأن ما أشرتم إليه من الموافقة على تنفيذ الكابلات للموقع العام غير مسلحة في خطاب مدير عام المشروعات الإنشائية برقم ٤٠٣٠١٠٨٣٢٢٦ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٨هـ ورقم ٤٣٠١٠٧٠٦٧٣ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ نفيدكم أن الخطاب الأول تم التوجيه فيه لحصر كميات أعمال الكابلات واستكمال الإجراءات النظامية حيال التعميد بكابلات الموقع العام المنفذة مخالفة للمنصوص عليه في جداول الكميات والخطاب الثاني تم التوجيه فيه أنه في حالة كانت الأعمال غير مشمولة بجداول الكميات يتم استحداث البنود والرفع للجنة فحص العروض واستكمال الإجراءات النظامية.

٢- بشأن ما أشرتم إليه من خطابنا رقم ٤٣٠١٠١٤٥٧ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٤هـ وأنه يشمل الموافقة على تنفيذ الكابلات للموقع العام غير مسلحة نفيدكم أن التوجيه في الخطاب يتضمن تزويدنا بالأسعار حتى يتسنى لنا استكمال الإجراءات النظامية ولم يتضمن الموافقة على تنفيذ الكابلات للموقع العام غير مسلحة حيث أن التعميد بالبنود الغير مدرجة بجداول الكميات ليس من صلاحيات إدارة التعليم.

٣- بشأن ما أشرتم إليه من انه تم تجهيز كابلات الموقع العام للمدرستين الأخريتين من النوع الغير مسلح وفقا للاعتماد فقد أفدناكم سابقا بشأن الاعتماد بأن الخطاب المقدم غير موضح فيه أي مواصفات لبنود الأعمال وغير مرفق معه أي محاضر رسمية او محاضر دراسة أو محاضر اتفاق أو اجتماع أو تقارير فنية تفيد باستبدال الكابلات المسلحة بالنوع الغير مسلح فالاعتماد فقط للشركة وأنها من الشركات المعتمدة لدى وزارة التعليم كما انه تم تقديم طلب اعتماد سابق للكابلات في خطابكم رقم ٤١/٣٦٠/ص ب تاريخ١٢/٠٧/٢٠٢٠م مرفق به جميع الكابلات المسلحة والغير مسلحة علما بأن البنود في جداول الكميات موضح فيها نوع الكابلات وعليكم الالتزام بما ذكر في مقايسة الأعمال.


وادي الدواسر – الخماسين – تلفون ٧٨٤٠٩٩٦ – ٧٨٤٠٩٩٢ – فاكس ٧٨٤٠٩٨٤ ص. ب ٥٦ الرمز البريدي ١١٩٩١

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر



وزارة التعليم
Ministry of Education

الرقم : ....

التاريخ : ....

المشفوعات : ....

٤- بشأن ما أشرتم إليه من انه تم تجهيز الكابلات للمدرستين الأخريتين وفقا لما تم توريده لمدرستي المتوسطة والثانوية فقد أفدناكم في محضر الزيارة بعد زيارة الموقع ورصد المخالفة وأفدناكم في خطابنا رقم ٤٣٠٠٩٥١٢٠٦ بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ بالالتزام ببنود جداول الكميات.

وبناء على ما تقدم ذكره فإنه لا مانع لدينا من توريد وتركيب الكابلات الداخلية للمدرستين الأخريين طبقا للمنصوص عليه في جداول الكميات وفيما يخص الموافقة على توريد وتركيب كابلات الموقع العام للمدرستين الآخريين من النوع الغير مسلح نفيدكم بأن ذلك ليس من صلاحيات إدارة التعليم لأن الأعمال غير مدرجة بجداول الكميات وقد تم التوجيه في خطابنا رقم ٤٣٠١١٧٥٤٩٠ بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٤هـ بما وجه به سعادة مدير عام المشروعات الإنشائية في خطابه رقم ٤٣٠١٠٧٠٦٧٣ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١هـ بأنه يتم تقديم الحصر الفعلي لكامل بنود الأعمال الكهربائية وجداول الزيادات والوفورات بالمشروع وكذلك أسعار بنود الأعمال الإضافية والأعمال المنفذة وغير مشمولة بجداول الكميات حتى يتسنى لنا الرفع للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ولكم تحياتي ،،،

مدير شؤون المباني

م/فهد بن عايد ال مدرع

صورة لملف المشروع

صورة لمدير عام المشروعات الإنشائية بالوزارة

وادي الدواسر - الخماسين - تلفون ٧٨٤٠٩٩٦ - ٧٨٤٠٩٩٢ - فاكس ٧٨٤٠٩٨٤ ص. ب ٥٦ الرمز البريدي ١١٩٩١

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
المشروعات الإنشائية

وزارة التعليم
Ministry of Education

نوع المعاملة: معاملة داخلية
رقم المعاملة: ٤٣٠١٠٧٠٦٧٣
تاريخ المعاملة: ٢١-١٠-١٤٤٣
المرفقات: الكتروني



الموضوع: بشأن معاملة توريد وتركيب كابلات غير مسلحة بالموقع العام

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشارة إلى خطاب سعادتكم رقم ٤٣٠١٠٧٠٦٧٣ وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦ هـ والمبني على خطاب سعادة مدير عام الدراسات والتصاميم رقم ٤٣٠٠٩٧٦٦٧٢ وتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ بشأن شكوى المقاول شركة بناء الجزيرة للمقاولات بالخطاب رقم ٤٣٠٠٩٧٦٦٧٢ في ١٤٤٣/٠٩/٠٥هـ حيال اعتراض المختصين لديكم على استلام الكابلات المنفذة بالموقع العام من النوع ثرموبلاستيك (XLPE/PVC) بدلاً من كبل نحاس مسلح (STA/PVC/XLPE/CU) ،لمشروع إنشاء مجمع النويعمة التعليمي بوادي الدواسر مقاولته حيث أفاد سعادته بأن الأصل هو تنفيذ الكوابل المسلحة في الموقع العام بين المصدر وباقي مكونات المشروع ، كما يمكن تنفيذ الكوابل الغير مسلحة بالموقع العام في المناطق الغير معرضة للضغوط الميكانيكية مثل مرور المركبات باستمرار وفي الأراضي ذات الطبيعة المتماسكة (غير الهشة مثل الرمل الناعم) مع مراعاة عدم تمديدها عن طريق الدفن المباشر تحت الأرض ، وطلب سعادتكم التوجيه حيال حساب المقاول على تنفيذ الكابلات الغير مسلحة بالموقع العام علماً بأن بنود الكابلات المذكورة في جداول الكميات من النوع المسلح .

نفيد سعادتكم بأنه يتم حصر الكميات إذا كان لها نظير بجداول الكميات وفي حال إذا كانت غير مشمولة بجداول الكميات يتم استحداث البنود بالرفع للجنة فحص العروض واستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك.

ولسعادتكم تحياتي ,,,,,

مدير عام المشروعات الإنشائية

المهندس/ بندر بن عبدالله الحقباني